

PCT

Licitação: PE009/2022

Data e Hora da Entrega das Propostas: 25/08/2022 - 09:00

Grupo: 42 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

42.10.00.00158299-2 - EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Po Quimico Seco (PQS), multiuso (classes ABC), capacidade 6 kg. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, garantia minima de 12 meses, data e prazo de validade da garantia do servico de recarga, tipo e agente do extintor, tipo do fogo para qual e indicado o agente extintor, peso e capacidade extintora, instrucoes de uso em lingua portuguesa, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado no cilindro, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s) Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
1	Un	30				

42.10.00.00158301-8 - EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Po Quimico Seco (PQS), multiuso (classes ABC), capacidade 12Kg. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, garantia minima de 12 meses, data e prazo de validade da garantia do servico de recarga, tipo e agente do extintor, tipo do fogo para qual e indicado o agente extintor, peso e capacidade extintora, instrucoes de uso em lingua portuguesa, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado no cilindro, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s) Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
2	Un	30				

42.10.00.00158303-4 - EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Gas Carbonico (CO2), classes BC, capacidade 6 Kg. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, garantia minima de 12 meses, data e prazo de validade da garantia do servico de recarga, tipo e agente do extintor, tipo do fogo para qual e indicado o agente extintor, peso e capacidade extintora, instrucoes de uso em lingua portuguesa, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado no cilindro, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s) Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
3	Un	15				

42.10.00.00158304-2 - EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo agua pressurizada, classe A, capacidade 10 litros As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, garantia minima de 12 meses, data e prazo de validade da garantia do servico de recarga, tipo e agente do extintor, tipo do fogo para qual e indicado o agente extintor, peso e capacidade extintora, instrucoes de uso em lingua portuguesa, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado no cilindro, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s) Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
4	Un	15				

Dados do Fornecedor

Razão Social / Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Validade da Proposta:

Garantia:

Assistência Técnica:

Assinatura e Carimbo:

Fechar